



5. Valutazione della sicurezza e della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

L'art. 2 comma 3 dell'O.P.C.M. n° 3274/2003 stabilisce che: "è fatto d'obbligo procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari..., sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso." Poiché gli edifici scolastici rientrano nella casistica di cui al predetto art. dell'O.P.C.M. n° 3274/2003, il Comune dell'Aquila ha provveduto a disporre tali valutazioni per le seguenti scuole, attualmente in uso, in muratura e in calcestruzzo armato suddividendole in lotti:

LOTTO 1

Edifici in muratura		Indice vulnerabilità sismica
1	Scuola dell'Infanzia Pagliare di Sassa	0,330
2	Scuola dell'Infanzia Pile Piccola	0,220
3	Scuola Primaria di Preturo	0,000
4	Scuola dell'Infanzia San Benedetto di Bagno	0,220
5	Scuola dell'infanzia di Cansatessa	0,090
Edifici in calcestruzzo armato		
6	Scuola dell'Infanzia di Arischia	0,000

LOTTO 2

Edifici calcestruzzo armato		Indice vulnerabilità sismica
7	Scuola dell'Infanzia di Paganica	0,603
8	Scuola dell'Infanzia di Tempera	0,610
9	Scuola dell'Infanzia di San Sisto	0,603
10	Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"	0,606

LOTTO 3

Edifici calcestruzzo armato		Indice vulnerabilità sismica
11	Scuola Primaria di Paganica	0,460
12	Scuola dell'Infanzia di Preturo	0,450
13	Scuola dell'Infanzia di Coppito	0,615

LOTTO 4

Edifici calcestruzzo armato		Indice vulnerabilità sismica
14	Scuola dell'infanzia Pile I Maggio	
15	Scuola Primaria di Pile	

LOTTO 5

Edifici calcestruzzo armato		Indice vulnerabilità sismica
16	Scuola Primaria Torrione	
17	Scuola Primaria San Francesco	
18	Scuola dell'Infanzia Colle Capo Croce	



LOTTO 6

Edifici calcestruzzo armato		Indice vulnerabilità sismica
19	Scuola Secondaria di I Grado "Patini"	
20	Scuola dell'Infanzia "Gianni di Genova"	

Ad oggi, sono stati resi noti solo gli esiti relativi agli edifici scolastici ricompresi nei primi tre lotti ed in conseguenza di ciò, con Ordinanza n.308 del 22/11/2017 sono state chiuse, in via precauzionale, la Scuola dell'Infanzia di Arischia e la Scuola Primaria di Preturo con il conseguente trasferimento degli alunni rispettivamente nel MUSP della scuola Primaria di Arischia e nel MUSP della Scuola d'Infanzia/Primaria di Pagliare di Sassa. È inoltre stata chiusa, all'indomani del sisma del 18/01/2017, anche l'Infanzia di Cansatessa e gli alunni sono stati trasferiti nel MUSP che ospita l'Infanzia di Pettino, in Via Ficara.

Vista la complessità delle analisi e delle verifiche che conducono ai risultati richiesti e al fine di ottenere una valida lettura degli stessi, risulta necessario disporre di una corretta gestione degli esiti, mediante la formulazione di un giudizio "esperto ed unico". Per raggiungere tale obiettivo la Giunta Comunale, con delibera n. 226 del 12/06/2018, ha approvato uno schema di accordo tra il Comune dell'Aquila e l'Università degli Studi dell'Aquila. L'Ente predisporrà una metodologia che permetterà al Comune di ottenere una valutazione univoca ed omogenea della sicurezza sismica degli edifici scolastici attualmente in uso.

Nell'elenco delle scuole oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica non sono state inserite la **Scuola dell'infanzia "Mastropietro", la Scuola Secondaria di I grado "Dante Alighieri"**, il cui studio di vulnerabilità verrà a breve eseguito e la **Scuola dell'Infanzia di San Francesco**.

Quest'ultima è inserita al piano terra di un edificio privato, ristrutturato a seguito del sisma del 06/04/2009, e pertanto, considerato anche che il Dirigente Scolastico ha richiesto che gli alunni venissero trasferiti in altra sede, non verrà fatta oggetto, per ora, della valutazione di vulnerabilità sismica.